PPSPS — PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

Modèle Word + exemple rempli — Lot Gros Œuvre, bâtiment R+3

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (à personnaliser)

Entreprise : [Nom, adresse, SIRET, téléphone] — Exemple : Entreprise Atlas, 12 rue des Acacias, Casablanca, effectif sur chantier : 14 personnes (1 conducteur de travaux, 2 chefs d'équipe, 11 ouvriers).

Chantier : [Nom, adresse] — Exemple : Bâtiment R+3, 12 logements, 850 m², Casablanca.

Maître d'ouvrage : [...] — Maître d'œuvre : [...] — Coordonnateur SPS : [Nom, coordonnées] — Dates : du [1er juin] au [31 décembre].

Lot concerné : [ ] Gros œuvre [ ] Second œuvre [ ] VRD [ ] Autre : [...]

Sous-traitants : [Nom, lot, effectif] — Exemple : Sous-traitant ferraillage, 4 personnes.

Horaires : [7h30 – 17h30, pause 12h – 13h] — Secours : SAMU / Pompiers : [numéros locaux] — Hôpital le plus proche : [Nom, adresse, distance].

2. ORGANISATION DU CHANTIER

Accès : [entrée principale, entrée engins, séparées piétons / engins] — Base vie : [vestiaires, sanitaires, réfectoire, eau potable] — Stockage : [aciers, coffrages, béton, zones balisées] — Grue : [type, zone de survol interdite au-dessus des zones publiques] — Installations électriques : [armoire, disjoncteurs, vérifications].

3. ANALYSE DES RISQUES PAR PHASE + MESURES DE PRÉVENTION

Phase	Risque	Mesure de prévention	Responsable
Implantation / terrassement	Circulation engins / piétons, effondrement fouille	Circulation séparée, balisage, blindage si profondeur > 1,30 m	Conducteur de travaux
Ferraillage	Coupures, manutention, postures	Gants, manutention à 2, aciers stockés à plat	Chef d'équipe
Coffrage / bétonnage	Chute de hauteur, chute d'objets, contact béton	Garde-corps, filets, harnais, EPI, lavage mains	Chef d'équipe
Voiles / dalles R+1 à R+3	Chute de hauteur, chute d'objets	Échafaudages conformes, garde-corps, filets en sous-face, zone interdite en pied	Conducteur de travaux

Levage grue	Chute de charge, collision	Élingage vérifié, zone de survol interdite, grutier qualifié	Grutier
Second œuvre	Électricité, bruit, poussières	Consignation, EPI, aspiration, pauses	Chef d'équipe

4. MESURES D'HYGIÈNE ET DE SECOURS

Vestiaires, sanitaires, réfectoire, eau potable, douches. Trousse de secours : [emplacement]. Sauveteur secouriste du travail (SST) : [Nom]. Procédure en cas d'accident : alerter le conducteur de travaux, appeler les secours, ne pas déplacer la victime sauf danger immédiat, consigner l'accident dans le registre.

5. COACTIVITÉ

Réunion de coordination hebdomadaire avec le coordonnateur SPS. Chaque entreprise informe les autres de ses phases à risques. En cas de coactivité (ex. : ferraillage + coffrage sur le même niveau), les zones sont séparées ou les phases décalées. Le PPSPS est mis à jour à chaque changement de phase ou d'entreprise.

6. ANNEXES + SIGNATURES

Annexes : plan d'installation de chantier, plan de circulation, fiches de poste, attestations de formation (grutier, échafaudage), vérifications du matériel, liste des EPI.

Fait à [...], le [...] — Le chef d'entreprise : [Nom, signature] — Le conducteur de travaux : [Nom, signature] — Le coordonnateur SPS : [Nom, signature, date de réception].

Diffusion : 1 exemplaire au coordonnateur SPS, 1 exemplaire sur chantier (base vie), 1 exemplaire au siège.

CHECK-LIST AVANT REMISE AU COORDONNATEUR SPS (à supprimer avant impression)

☐ Renseignements généraux complets (entreprise, chantier, coordonnateur, dates, effectif)

☐ Analyse des risques par phase, avec mesures concrètes, pas des formules générales

☐ Coactivité traitée : réunions, zones, décalages de phases

☐ Hygiène, secours, SST, hôpital le plus proche renseignés

☐ Plan d'installation de chantier + plan de circulation en annexe

☐ Signatures + date de réception par le coordonnateur SPS

☐ PPSPS diffusé sur chantier et mis à jour à chaque changement de phase